

**Предписания надзорных органов по состоянию на 23.01.2017 года.**

**В МБОУ «СОШ № 1»**

<b>Дата начала и окончания проверки</b>	<b>Наименование проверяющего органа</b>	<b>Вид проверки</b>	<b>Цель проверки</b>	<b>Выявленные нарушения, дата и номер акта</b>	<b>Отметка о выполнении (срок выполнения)</b>
10.02.2014г	Отдел надзорной деятельности г. Сосновый Бор УНД главного управления МЧС России.	Внеплановая	Пропускная система, техническая укрепленность	Нарушений не выявлено (акт № 1 от 10.02.14г)	
19.05.2014-23.05.2014гг	Отдел надзорной деятельности г. Сосновый Бор УНД главного управления МЧС России.	Внеплановая выездная	Соблюдение требований пожарной безопасности помещений, задействованных в летней оздоровительной компании	Нарушений не выявлено (акт № 34 от 23.05.14г)	
11.06.2014-10.07.2014гг	Территориальный отдел МРУ № 122 ФМБА России	Плановая	Соблюдение Санитарного Законодательства	Нарушений не выявлено (акт № 42 от 10.07.14г)	
10.11.2014-28.11.2014 гг	Администрация муниципального образования Сосновоборского городского округа	Плановая	Контроль соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды.	Нарушений не выявлено (акт № 07/11 от 27.11.14г)	
17.11.2014-12.12.2014 гг	Территориальный отдел МРУ № 122 ФМБА России	Плановая	Плановая проверка соблюдения санитарных требований	<b>Акт № 86 от 11.12.14г, предписание № 258:</b>  1. Обеспечить уровень искусственной освещенности на рабочих местах в кабинетах № 2, №4, № 30. Срок устранения нарушений – до 01.09.2015г;  2. Обеспечить уровень искусственной освещенности территории школы до 01.09.2015г;  3. Выполнить отсутствующее ограждение территории школы до 01.09.2015г;	Устранено до указанного срока  Устранено до указанного срока  Устранено до указанного срока



				школы Срок устранения нарушений – до 01.09.2015г;  <b>12.</b> Светопроемы учебных помещений; кабинет физики,29а,29б,кабинет истории, № 23 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами, в соответствии с требованиями п 7.1.8. Сан ПиН 2.4.2. 2821-10.	указанного срока в кабинетах физики,29б,23.
16.03.2015-04.04.2015г.	Отдел контроля и аудита Комитета образования Сосновоборского городского округа	Плановая выездная	Целевое использование средств бюджета, направленных на выполнение муниципального задания в виде субсидий по соглашению на оказание муниципальной услуги и субсидий по соглашениям на иные цели в 2014году.	<b>Акт № 3 от 03.04.2015г., представление № 3 от 13.04.2015г.</b> 1. Было выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 24,1 тыс.руб. (ФСС НИ и ПЗ). 2. Не соответствуют данные бухгалтерского учета по библиотечному фонду с аналитическим учетом библиотеки.	Проведена внеплановая инвентаризация библиотечного фонда, данные отражены в акте.
12.05.2015 – 05.06.2015 гг	Отдел надзорной деятельности г. Сосновый Бор УНД главного управления МЧС России.	Плановая выездная	Соблюдение обязательных требований, нормативных документов по пожарной безопасности	<b>Акт № 34 от 29.05.2015г, предписание № 34/1/1 от 29.05.2015:</b>  <b>1.</b> Допущено применение горючих материалов для отделки стен с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2, Т2 в общих коридорах 3 этажа. Срок устранения нарушений – 01.08.2015г	Устранено до указанного срока
09.08.2016 – 10.08.2016гг	Государственное учреждение – Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ	Плановая выездная	1. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременной уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд ФСС РФ. 2. Проверка правильности исчисления, полноты и своевременной уплаты страховых взносов от	<b>1. Акт № 48 от 31.08.2016г.</b>  <b>2. Акт № 48 от 31.08.2016г.</b>  Пени за несвоевременную оплату страховых взносов в размере 24.46руб.	1. Недостатков и нарушений не выявлено.  2. Пени оплачены, Решение об отказе в привлечении плательщика страховых взносов к ответственности № 401 от 27.09.2016г.

			несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд ФСС РФ.		
09.08.2016 – 10.08.2016гг	УПФР в г. Сосновый Бор, Ленинградской области	Плановая выездная	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременной уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в ФФОМС.	<b>Акт № 057 015 16АВ 45 от 30.09.2016г.</b>	Нарушения не выявлены
17.11.2016 – 25.11.2016 гг	Северо- Западное управление Ростехнадзора	Плановая выездная	Соблюдение требований Законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	<b>Акт № 30-8477-8884/А от 25.11.2016г, предписание № 30-8477-3492/ПР от 25.11.2016г:</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Назначить ответственных за электрохозяйство и его заместителя в соответствии с требованиями правил (п 1.2.3., 1.2.7, 1.4.28 ПТЭЭП) до 25.02.2017г;</li> <li>2. Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя в соответствии с требованиями правил (п. 2.1.2. ПТЭ ТЭ) до 25.02.2017г.</li> <li>3.</li> </ol>	
01.11.2016- 29.11.2016 гг	Отдел надзорной деятельности г. Сосновый Бор УНД главного управления МЧС России.	Плановая выездная	Соблюдение обязательных требований, нормативных документов по пожарной безопасности	<b>Акт № 108 от 28.11.2016г, предписание № 108/1/1 от 28.11.2016:</b> 1. На путях эвакуации для отделки стен в общем коридоре 2 этажа применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2. Срок устранения нарушений – 01.12.2017г.	Финансирование выделено, Готовится сметная документация. Аукцион на выполнение работ будет проведен в апреле 2017г, работы запланированы на август 2017г.

				<p>2. На путях эвакуации для отделки стен в коридоре 1 этажа (правая сторона) применены материалы с более высокой пожарной опасностью чем Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2. Срок устранения нарушений – 01.12.2017г.</p>	<p>Финансирование выделено, Готовится сметная документация. Аукцион на выполнение работ будет проведен в апреле 2017г, работы запланированы на август 2017г.</p>

**Директор МБОУ «СОШ № 1»**

**Е.А.Альбицкая**